

**Индивидуальный предприниматель
Шевчук Егор Евгеньевич**

Саморегулируемая организация СРО "СОЮЗПРОЕКТ"
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации № П-018-190114174160-0356,
дата регистрации 25.01.2024
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири"
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации № И-047-190114174160-0168,
дата регистрации 19.02.2025

Заказчик: НО «Фонд капремонта»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Многоквартирный жилой дом по адресу:
с. Туим, ул. Первомайская, д.8

для выполнения работ по капитальному ремонту
общедомового имущества по виду работ:

- ремонт крыши, в том числе переустройство неветилируемой крыши на
ветилируемую, устройство выходов на кровлю



«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель

Шевчук
Егор
Евгеньевич

Е.Е. Шевчук

ГИП

А.В. Гейценредер

190114174160-20260625-0634

(регистрационный номер выписки)

25.06.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

323190000003750

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Идентификационный номер налогоплательщика	190114174160
Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич
Сокращенное наименование юридического лица	ИП Шевчук Егор Евгеньевич
Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, кв.13
Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО-П-018-19082009)
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-018-190114174160-0356
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	25.01.2024
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 25.01.2024	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	28.08.2025
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

190114174160-20260625-0635

(регистрационный номер выписки)

25.06.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

323190000003750

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Идентификационный номер налогоплательщика	190114174160
Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич
Сокращенное наименование юридического лица	ИП Шевчук Егор Евгеньевич
Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	655017, Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, Абакан г, ул. Щетинкина, д.11, кв.13
Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири" (СРО-И-047-23072019)
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-047-190114174160-0168
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	19.02.2025
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 19.02.2025	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	01.06.2026
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3



СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
	Содержание	
	Выписка из реестра СРО	
	Акт осмотра многоквартирного дома	
	Техническое заключение обследования крыши	
	Фотоматериалы	

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8			
Изм.	Кол.	Лист.	№до	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							П	1	5
Проверил		Шевчук Е.Е.			06.26	Содержание	ИП Шевчук Е.Е.		
ГИП		Гейценредер			06.26				

АКТ

осмотра многоквартирного дома, расположенного по адресу:

с. Туим, ул. Первомайская, д.8

№	Наименование	Ед. изм.	Описание
Общая характеристика дома			
	Год постройки	год	1954
	Общая площадь	м ²	336
	Площадь крыши	м ²	288.1
	Количество квартир (жилых помещений)	ед.	8
	Количество нежилых помещений	ед.	-
	Количество этажей	ед.	2
	Материал несущих стен	текст	Дерево
	Количество подъездов	ед.	1
Кровля			
	Вид	текст	Скатная
	Состояние	текст	Работоспособное

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№до	Подпись	Дата		2

Техническое заключение

обследования технического состояния кровли многоквартирного дома,
расположенного по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8

Специалистами ИП Шевчук Е.Е. выполнено техническое обследование многоквартирного дома, в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 57-88(р) и произведена оценка технического состояния кровли многоквартирного, расположенного по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8

Описание состояния обследуемых конструкций крыши

Здание 2-этажное. Чердачные перекрытия деревянные. Утеплитель по чердачному перекрытию - котельный шлак, состояние работоспособное.

Крыша скатная стропильная. Состояние мауэрлата, стропил и обрешетки работоспособное, обнаружено: поражение гнилью и увлажнение древесины обнаружено на площади менее 1% (точечно в местах протечек).

Слуховые окна деревянные в неудовлетворительном состоянии: жалюзийные решетки повреждены и частично отсутствуют.

Физический износ крыши в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 21%. Состояние крыши оценивается как работоспособное.

Материал кровли — асбестоцементные волнистые листы (шифер). Обнаружено: листы покрыты грибком, в отдельных местах имеют сколы и трещины, имеются следы протечек и просветы в отдельных местах, произошел отрыв отдельных листов (менее 5% площади кровли).

Физический износ кровли в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 50%. Состояние кровли оценивается как работоспособное.

Конек в работоспособном состоянии, имеет незначительные разрушения.

Дымовая шахта кирпичная, имеет разрушения кирпичной кладки, состояние работоспособное.

Примыкания к дымовым шахтам, фановым трубам, слуховым окнам не выполнены.

Фановая труба выведена за пределы кровли, состояние удовлетворительное.

Слуховые окна деревянные в неудовлетворительном состоянии: жалюзийные решетки повреждены и частично отсутствуют.

Выходов на чердак - 1 шт.

Лестница выхода на чердак деревянная, состояние удовлетворительное.

Чердачный люк деревянный, состояние удовлетворительное.

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8		Лист
								3
Изм.	Кол.	Лист	№ до	Подпись	Дата			

Снегозадерживающие устройства отсутствуют.

Рекомендации:

С целью продления сроков эксплуатации кровли собственникам жилых помещений необходимо произвести замену рядового покрытия кровли в местах протечек материалом аналогичным существующему, выполнить ремонт или замену коньковых элементов кровли участками.

Выводы по результатам визуального осмотра кровли

На момент проведения обследования состояние кровли оценивается как работоспособное.

Техническое состояние кровли МКД в целом допускает возможность дальнейшей эксплуатации при соблюдении требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170).

Рекомендуемый срок проведения капитального ремонта по виду работ: капитальный ремонт кровли - 2039 год.

Также рекомендован мониторинг технического состояния кровли (весенние-осенние осмотры), по истечении пяти лет провести дополнительное техническое обследование кровли.

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8

Лист

4



Зм.	Кол.	Лист	№ до	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8

Лист

5



Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу: с. Туим, ул. Первомайская, д.8

Лист

6

М.	Кол.	Лист	№до	Подпись	Дата

В настоящем документе прошнуровано

и пронумеровано

9 (*Десять*)

листов

Индивидуальный предприниматель Шевчук Е.Е.

ГИП Гейценредер А.В.

